



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. 7 линия, д.11, Брянск, 241007, тел., факс: (4832) 64-32-91; E-mail: bryansk@priok.gosnadzor.ru
пр-кт Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: tula@priok.gosnadzor.ru

243240, Брянская область, г. Стародуб, ул. Ленина, 66
ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
Стародубского района»

(место составления акта)

14 мая 2021 года
12 часов 00 мин

(дата и время составления
акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № 18-9/1346

По адресу/адресам: 243240, Брянская область, г. Стародуб, ул. Ленина, 66, г. Стародуб, ул. Евсеевская, 10в.

(место проведения проверки)

На основании распоряжения № РП-234-1346-о от 16.04.2021 заместителя руководителя Приокского управления Ростехнадзора Ермолаева О.А. «О проведении выездной проверки юридического лица Государственного бюджетного учреждения Брянской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Стародубского района».

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении юридического лица: Государственного бюджетного учреждение Брянской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Стародубского района» (ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Стародубского района»), ИНН 3253002526, ОГРН 1063253013911, юридический адрес: 243240, Брянская область, г. Стародуб, ул. Ленина, 66.

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

22 апреля 2021 г. с 16 час. до 17 час., продолжительность – 1 рабочий час;

14 мая 2021 г. с 10 час. до 12 час., продолжительность – 2 рабочих часа;

Общая продолжительность проверки: - 2 рабочих дня / 3 рабочих часа.

(дней, часов)

Акт составлен: Приокским управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора))

О проведении проверки уведомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Законный представитель юридического лица – директор
ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания
населения Стародубского района» Пантелеймонов
Андрей Алексеевич, действующий на основании
распоряжения Администрации Стародубского района
Брянской области № 4 от 01.04.2006, трудового договора
от 02.04.2007 г. № 108

(должность, ФИО)

(Подпись)

16.04.2021
10⁰⁰

(Дата, время)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Законный представитель юридического лица – директор
ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания
населения Стародубского района» Пантелеймонов
Андрей Алексеевич, действующий на основании
распоряжения Администрации Стародубского района
Брянской области № 4 от 01.04.2006, трудового договора
от 02.04.2007 г. № 108

(должность, ФИО)

(Подпись)

22.04.2021
16⁰⁰

(Дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не

требуется.

Лицо(а), проводившие проверку:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | должность | |
|-------|-------------------------|---|--------------------------------------|
| 1. | Семин Дмитрий Борисович | Главный государственный инспектор отдела общепромышленного надзора по Брянской и Орловской областям | Ответственный за проведение проверки |

с участием: не привлекались

(в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Законный представитель юридического лица – директор ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Стародубского района» Пантелеймонов Андрей Алексеевич, действующий на основании распоряжения Администрации Стародубского района Брянской области № 4 от 01.04.2006, трудового договора от 02.04.2007 г. № 108

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Государственный контроль надзор за соблюдением требований технических регламентов:

ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Стародубского района» не в полном объеме принимает меры по обеспечению безопасности эксплуатируемых на объектах машин и оборудования, предусмотренных их руководствами (инструкциями) по эксплуатации, в том числе при вводе в эксплуатацию, использовании по прямому назначению, техническом обслуживании, всех видах ремонта, периодическом диагностировании, испытании, перевозке, упаковке, консервации и хранении, в соответствии с требованиями технических регламентов.

Выявлены нарушения требований «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.

| № п/п | Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований | Положение нормативного (правового) акта, требования которого нарушены (не соблюдены) | Лица, допустившие нарушения |
|-------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Не предъявлен акт проверки изолирующих фланцевых соединений установленных на газопроводе расположенном по адресу: г. Стародуб, ул. Ленина, 66. | Пункт 70 ж) «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утв. Постановлением Правительства № 870 от 29.10.10. | Юридическое лицо ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Стародубского района» |
| 2. | Не обеспечено проведение наладки газоиспользующего оборудования котлов установленных в котельной, расположенной по адресу: г. Стародуб, ул. Ленина, 66. | Пункт 71, 72 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утв. Постановлением Правительства № 870 от 29.10.10 г. | Юридическое лицо ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Стародубского района» |
| 3. | Не обеспечено проведение наладки газоиспользующего оборудования котла установленного в теплогенераторной прачечной расположенной по адресу: г. Стародуб, ул. Ленина, 66. | Пункт 71, 72 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утв. Постановлением Правительства № 870 от 29.10.10 г. | Юридическое лицо ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Стародубского района» |
| 4. | Не обеспечено проведение наладки газоиспользующего оборудования котла установленного в | Пункт 71, 72 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и га- | Юридическое лицо ГБУ «Комплексный центр социального |

| | | | |
|-----|--|---|--|
| | теплогенераторной расположенной по адресу: г. Стародуб, ул. Евсеевская, 10в. | зопотребления» утв. Постановлением Правительства № 870 от 29.10.10 г. | обслуживания населения Стародубского района» |
| 5. | Не обеспечена возможность проведения оценки соответствия сети газопотребления требованиям «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» в форме государственного контроля в связи с отсутствием проектной документации объекта сети газопотребления расположенного по адресам: г. Стародуб, ул. Ленина, 66, г. Стародуб, ул. Евсеевская, 10в. | Пункты 12, 14, 88 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утв. Постановлением Правительства № 870 от 29.10.10. | Юридическое лицо ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Стародубского района» |
| 6. | Не установлены сроки эксплуатации помещения теплогенераторной прачечной, с установленным газоиспользующим оборудованием расположенной по адресу: г. Стародуб, ул. Ленина, 66, в связи с отсутствием проектной документации. | Пункт 76 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утв. Постановлением Правительства № 870 от 29.10.10. | Юридическое лицо ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Стародубского района» |
| 7. | Не установлены сроки эксплуатации помещений теплогенераторной, с установленным газоиспользующим оборудованием расположенной по адресу: г. Стародуб, ул. Евсеевская, 10в, в связи с отсутствием проектной документации. | Пункт 76 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утв. Постановлением Правительства № 870 от 29.10.10. | Юридическое лицо ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Стародубского района» |
| 8. | При эксплуатации надземных газопроводов эксплуатирующая организация не обеспечила наличие габаритных знаков в местах проезда автотранспорта на газопроводе расположенном по адресу: г. Стародуб, ул. Ленина, 66. | Пункт 70 ж) «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утв. Постановлением Правительства № 870 от 29.10.10. | Юридическое лицо ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Стародубского района» |
| 9. | Не обеспечено исправное состояние автоматики котельной САБК-8-110, котла АКГВ-17,4 расположенных по адресу: г. Стародуб, ул. Ленина, 66. | Пункт 77 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утв. Постановлением Правительства № 870 от 29.10.10. | Юридическое лицо ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Стародубского района» |
| 10. | Не предъявлен Акт разграничения эксплуатационной ответственности наружного газопровода к теплогенераторной расположенной по адресу: г. Стародуб, ул. Евсеевская, 10в | Пункт 8, 68, 70 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утв. Постановлением Правительства № 870 от 29.10.10. Пункт 4.5 ГОСТ Р 54961-2012, дата введения 01.01.2013. Системы газораспределительные. Сети газопотребления «Общие требования к эксплуатации. | Юридическое лицо ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Стародубского района» |

| | | |
|--|---|--|
| | Эксплуатационная документация»; Пункт 17 «Правил охраны газораспределительных сетей» утв. Постановлением Правительства РФ 20 ноября 2000 г. № 878. | |
|--|---|--|

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям: не представлено.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора): не выявлены.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует:

(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена:

(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые к акту документы:

| № п/п | Наименование приложения |
|-------|--|
| 1 | Копия распоряжения заместителя руководителя Приокского управления Ростехнадзора от 16.04.2021 № РП-234-1346-о. |
| 2 | Предписание № 18-9/1346 от 14.05.2021 г. |

Подписи лица, проводившего проверку:

Главный государственный инспектор отдела общепромышленного надзора по Брянской и Орловской областям

Семина Дмитрий Борисович



(подпись)

С актом проверки № 18-9/1346 от 14.05.2021 ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Законный представитель юридического лица – директор ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Стародубского района» Пантелеймонов Андрей Алексеевич, действующий на основании распоряжения Администрации Стародубского района Брянской области № 4 от 01.04.2006, трудового договора от 02.04.2007 г. № 108

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись)

14 мая 2021 г.

