

Дата: 28.01.2022 года

Учётный номер в ЕРКНМ: 32220061000200644797

(Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)



Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Брянской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
241050, г. Брянск, ул. Дуки. 59, тел.: (4832) 74-21-64, 74-63-79; E-mail: mchs32@mail.gov.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Стародубскому муниципальному округу
243240, г. Стародуб, ул. Красноармейская, д.2, E-mail: starodub.ond@mail.32.mchs.gov.ru,
тел. 26-61-44

от «11» февраля 2022 г., 16 час. 00 мин. № 4
(дата и время составления акта)

243240, Брянская область, г. Стародуб, ул. Красноармейская, д. 2.
(место составления акта)

Акт выездной проверки (плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением главного государственного инспектора Стародубского муниципального округа по пожарному надзору (начальника ОНДПР по Стародубскому муниципальному округу) подполковника внутренней службы Рытика Ивана Николаевича от «28» января 2022 г., №4

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществлением надзора за выполнением требований пожарной безопасности, реестровый номер услуги: 006.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Главным государственным инспектором Стародубского муниципального округа по пожарному надзору (начальником ОНДПР по Стародубскому муниципальному округу) подполковником внутренней службы Рытиком Иваном Николаевичем.

2) Заместителем главного государственного инспектора Стародубского муниципального округа по пожарному надзору (заместителем начальника ОНДПР по Стародубскому муниципальному округу) майором внутренней службы Сапожниковым Николаем Владимировичем.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1) Не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) Ячменев Евгений Юрьевич; ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Брянской области; приказ Главного управления МЧС России по Брянской области №124 от 24.03.2017 года.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Государственного бюджетного учреждения Брянской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Стародубского района».

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 243240 Брянская область, Брянская область, г. Стародуб, ул. Ленина, д. 66; г. Стародуб, ул. Евсеевская, д. 10В.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: Государственное бюджетное учреждение Брянской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Стародубского района», ИНН: 3253002526; Брянская область, г. Стародуб, ул. Ленина, д. 66; г. Стародуб, ул. Евсеевская, д. 10В;

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с 10 час. 00 мин. "01" февраля 2022 г., по 16 час. 00 мин "11" февраля 2022 г.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с (не приостанавливалось)

с " " г., час. мин. по " " г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

4 рабочих дня (11 час. 00 мин.)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) Истребование документов
- 2) Осмотр
- 3) Инструментальное обследование

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с 11 час. 00 мин. "01" февраля 2022 г., по 13 час. 00 мин "01" февраля 2022 г.,

по месту: 243240 Брянская область, г. Стародуб, ул. Евсеевская, д. 10В.

с 10 час. 00 мин. "03" февраля 2022 г., по 15 час. 00 мин "11" февраля 2022 г.,

по месту: 243240 Брянская область, г. Стародуб, ул. Ленина, д. 66.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам, которых составлен:

- 1) требование о предоставлении необходимых документов от 03.02.2022 года;
- 2) техническое заключение №10/1 от 07.02.2022 года;
- 3) протокол осмотра от 11.02.2022 года.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту (указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям))

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения, представленные контролируемым лицом, а так же находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа:

Письмо №134 от 15.03.2010г.; журналы технического обслуживания АПС на 2022 г.; журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; акт №08 от 21.02.2006г.; акт №77 от 04.09.2006г.; сертификат соответствия СИЗ; акты проверки пожарных гидрантов от 14.02.2021 и от 12.10.21г.; договор №48-22-М от 10.01.2022г. с приложениями; договор №48-22-М от 10.01.2022г.; акт проверки работоспособности от 24.01.2022г.; сертификат соответствия №С-RU.ПБ09.В.00070; сертификат соответствия на стеновые пластиковые панели; сертификат соответствия С-RU.ПБ33.В.00027; отчет «Обследование и испытание ограждения кровли» от 26.05.2020г.; протокол №2896/22 и лицензия №1-Б/00627 от 26.12.2021г.; инструкция о мерах пожарной безопасности от 30.12.2020г.; программа проведения противопожарных инструктажей от 20.12.2020г.; протокол №264-и/4; приказ №2 от 10.01.2022г.; приказ №300-к от 20.10.2020г.; должностная инструкция заместителя директора от 11.01.2016г.; должностная инструкция директора от 21.10.2020г.; устав организации от 2016г. с изменениями от 2021г.; карточка учреждения; свидетельства о государственной регистрации права №063158, №063159, №063160, №063162, №320288, №180622, №063161, №366962, 063157; техническое заключение №10/1 от 07.02.2022г.,

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

В здании отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов не обеспечено превышение нормативного значения уровня звука, создаваемого системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, согласно требований нормативных документов. (п. 1 ч. 2 ст.1, ч.1 ст. 6, п. 4 ст. 84 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. №123-ФЗ п. 4.2, п. 4.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.»);

Здание отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов не в полном объеме оборудовано элементами системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (знаками пожарной безопасности), а именно световыми табло «Выход». (п. 1 ч. 2 ст.1, ч.1 ст. 6, ст. 84 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. №123-ФЗ п. таблица 1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.»);

В здании отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов не обеспечен автоматический контроль исправности элементов системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (знаков пожарной безопасности), а именно световых табло «Выход». (п. 1 ч. 2 ст.1, ч.1 ст. 6, ст. 83 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. №123-ФЗ, п. 5.17 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования.»);

В коридорах здания отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов отсутствуют извещатели пожарные ручные. (п. 1 ч. 2 ст.1, ч.1 ст. 6, ст. 83 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. №123-ФЗ, п. 6.6.26 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования.»);

Часть точечных пожарных извещателей (дымовых) в здании отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов находится в неисправном состоянии. (п. 1 ч. 2 ст.1, ч.1 ст. 6, п. 4 ст. 83 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. №123-ФЗ, п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479);

Расстояние от извещателей пожарных до светильников в помещениях здания стационарного отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов составляет менее двух высот этих светильников. (п. 1 ч.2 ст.1, ч. 1 ст. 6, ст. 83, Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.6.36, п. 6.6.37 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования.»);

На объектах защиты (административное здание, здание стационарного отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов и здание дневного пребывания и реабилитации) не хранятся (отсутствуют): проектная, техническая документация на системы противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. (ч. 1 ст. 83 Федерального Закона РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479);

Отсутствуют сведения изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности административного здания, здания стационарного отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов и здания дневного пребывания и реабилитации, не проведено ежегодное испытание и оценка соответствия систем (Автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) требованиям функциональной безопасности для выявления достижения систем предельного состояния и принятию мер к созданию новой системы. (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479; п. 5.1.6, п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010; п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6 Федерального Закона РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.»);

В административном здании, с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек, не организована разработка плана эвакуации людей при пожаре. (п. 5 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479);

Размеры и исполнение планов эвакуации, размещенных на первом и втором этажах здания стационарного отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, не соответствуют требованиям ГОСТ Р12.2.143-2009 (п. 5 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, ч. 3 ст. 4 Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.5, п. 4.5.1, п.

6.2 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Национальный стандарт. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»);

На объекте защиты не хранится (не представлена) документация, подтверждающая показатели пожарной опасности отделочных материалов, использованных для отделки стен и потолка на путях эвакуации в тамбуре центрального входа и в коридоре левого крыла здания стационарного отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов. (ст. 134, табл. 28 Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479);

На пути эвакуации в коридоре левого крыла второго этажа здания стационарного отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов имеется перепад высот менее 0,45 метра. (п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.89 ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.»);

Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений котельной и авто гаражей с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны. (п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479).

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) требование о предоставлении необходимых документов от 03.02.2022 года;
- 2) техническое заключение №10/1 от 07.02.2022 года;
- 3) протокол осмотра от 11.02.2022 года

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный государственный инспектор Стародубского
муниципального округа по пожарному надзору
(начальник ОНДПР по Стародубскому муниципальному округу)
подполковник внутренней службы Рытик И.Н.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)



(подпись)

Заместитель главного государственного инспектора Стародубского
муниципального округа по пожарному надзору
(заместитель начальника ОНДПР по Стародубскому муниципальному округу)
майор внутренней службы Сапожников Н.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)



(подпись)

Заместитель главного государственного инспектора Стародубского муниципального округа по пожарному надзору (заместитель начальника ОНДПР по Стародубскому муниципальному округу) майор внутренней службы Сапожников Николай Владимирович, тел.: 26-61-44, starodub.ond@mail.32.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта получил(а):

11.02.22г Канделов П.В.

Меня

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)